

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.02298/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАСТПРОФИЛЬ» (ООО «ПЛАСТПРОФИЛЬ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 141108, Россия, Московская область, город Щёлково, территория Агрохим, строение 2. ОГРН: 1155050006847.

Телефон: +74959336742, адрес электронной почты: prz-buh@ideal.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЛАСТПРОФИЛЬ» (ООО «ПЛАСТПРОФИЛЬ»).

Место нахождения и адрес юридического лица: 141108, Россия, Московская область, город Щёлково, территория Агрохим, строение 2. ОГРН: 1155050006847.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные на основе поливинилхлорида (ПВХ): покрытие для стен торговой марки «Идеал», наименования «SPC-плитка стеновая», плотностью от 1,9 до 2,1 г/см³, общей толщиной от 2 до 4 мм, с декоративным пленочным покрытием из поливинилхлорида толщиной покрытия от 0,05 до 0,30 мм, и защитным покрытием УФ-лаком, расходом от 10 до 30 г/м², выпускаемые по ТУ 22.29.29.190-001-53906522-2021 «Изделия профильно-погонажные и погонажные электромонтажные из полимерных материалов» от 16.10.2021 г.

код ОКПД 2 22.29.29.190

код ТН ВЭД ЕАЭС 3918 10 900 0

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний ППБ-069/06-2025 от 23.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 07-ОС/14-05/25 от 20.05.2025 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: изделия должны храниться в крытых складских помещениях при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности воздуха (65±15%) на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, защищенными от попадания прямых солнечных лучей. В помещении, где хранятся изделия, не должно быть химически активных веществ, разлагающих материал изделий. Запрещается вблизи с хранящимися изделиями производить сварочные, огневые, слесарные и другие работы, сопровождающиеся искрообразованием и направленным действием тепловой энергии, а также работы, которые могут привести к механическим повреждениям изделий. Гарантийный срок хранения изделий - 24 (двадцать четыре) месяца со дня изготовления. Гарантийный срок использования изделий - 12 (двенадцать) месяцев со дня монтажа в пределах гарантийного срока хранения. Дата изготовления единицы продукции - 12.05.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.06.2025

по

23.06.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.02298/25


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.14.2 - С малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п.2.16.2 - Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)



М.В. **Руководитель**
(заместитель руководителя) органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Булдакова Мария Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)